



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

[redacted]
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Nederland

Oosterhout, 27 mei 2020

Kenmerken: OMWB912888 in zaaknummer 20031321

Betreft: Reactie op overtreding van voorschrift 9.3.4 installatiecertificaat zwavelzuurtank

Geachte [redacted]


Ik wil u graag op de hoogte brengen van de voortgang betreffende het installatiecertificaat van onze zwavelzuurinstallatie met opslagtank. In week 10 2020 heeft [redacted] de zwavelzuurinstallatie gereinigd. In week 11 2020 is [redacted] gestart met de keuring voor de BRL-K903/08. Het leidingwerk is in deze keuring goedgekeurd. De opslagtank vertoonde enkele gebreken die konden worden gerepareerd door de tankbouwer. Echter tijdens verdere controle bleek de opslagtank meerdere (haar)scheuren te hebben waardoor de opslagtank is afgekeurd.

Van der Kooy heeft de opslagtank buiten gebruik genomen en een tankbouwer opdracht gegeven een nieuwe opslagtank conform de richtlijnen te bouwen. Deze opslagtank wordt naar verwachting in week 30 2020 afgeleverd. De installatie volgt direct daarop. Hierna kan de voor de installatie een BRL-K903/08 certificaat worden afgegeven.

In de tussentijd gebruikt Van der Kooy geschikte en goedgekeurde IBC's om het zwavelzuur in op te slaan. De IBC's zijn geplaatst binnen een tijdelijke opvangbak die in geval van een lekkage het zwavelzuur op kan vangen. Foto's van deze opstelling zijn bijgevoegd in deze brief.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Den

[redacted]

088 - 369 42 40 • www.vdkooy.nl • info@vdkooy.nl

Op a... esloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze algemene verkoo...
voor... aglanden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neer...
legde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.



Bijlage 1: Opstelling IBC zwavelzuur in lekbak

