

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"

Hierbij verklaart **Antea Inspection B.V. Regio Zuid** dat

Van der Kooy Pijnacker B.V.
Denariusstraat 19a, 4903 RC Oosterhout

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

Vetafscheider D exclusief de inkomende goot

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **0457321.103** d.d. **28 april 2020** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **27 april 2020**.

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **27 april 2026** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

Antea Inspection B.V. Regio Zuid
Postbus 355
4900AJ Oosterhout
0162 - 48 71 06

Handtekening,

