

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-04 13:45							
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
	X						
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 5 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 0 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							X
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						X	
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						X	
						Bijzonderheden:	

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		X	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
		Bijzonderheden: nvt	
Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE	
	X		
	Bijzonderheden:		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			X
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-04 C	13:50						
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
			X				
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 2 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 3 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							X
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						X	
						Bijzonderheden:	
	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						X	
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		X	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
		X	
		Bijzonderheden:	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		X	
		Bijzonderheden:	
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			X
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheiders:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscheider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-04-19	13:55						
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
				X			
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 1 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 5 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							X
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
					X		
					Bijzonderheden:		
Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE	
					X		
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		X	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
		Bijzonderheden: nvt	
Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE	
	X		
	Bijzonderheden:		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			X
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-04	14:05						
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
					X		
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 8 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 0 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							X
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						X	
					Bijzonderheden:		
Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE	
					X		
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			☒
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheiders:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscheider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-4-2020 15:30	A	OBAS	B	17	D		
Locatie		X					
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 1 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 5 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA NEE	
						X	
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Is de constructie nog goed.					JA NEE	
						X	
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA NEE	
						X	
						Bijzonderheden:	

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		X	
	Bijzonderheden:		
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
			X
	Bijzonderheden:	NJT	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		X	
	Bijzonderheden:		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			X
	Bijzonderheden:	CONTROLE PWT IS NIET VUIL	