

Waterschap Brabantse Delta 

Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

ANALYSERAPPORT

Datum	Code	Versie	Informatie
18-05-2022	R2205180686	1	klantvragen@aquon.nl

Opdrachtreferentie	OMS22-576
Opdrachtschrijving	WSBD Handhaving 2022
Opdracht referentie	6610
klant	
Rapportage ontvanger	

Geachte ,

Hierbij zend ik u het analyserapport van het laboratoriumonderzoek dat volgens uw opdracht is uitgevoerd. Deze analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die volgens uw opdracht zijn genomen en/of door u ter analyse zijn aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd conform de PDC van AQUON. Tevens is in het "overzicht methodes AQUON" aanvullende informatie te vinden over de meetonzekerheid en de toegepaste onderzoeksmethoden. Beide documenten zijn te vinden op de website van AQUON: <http://www.aquon.nl/downloads/downloads.aspx>

AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig en onafhankelijk uit. AQUON trekt alleen conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.

Informatie over uitbestede analyses (prestatiekenmerken, accreditatie, toegepaste normen) kan worden opgevraagd bij uw relatiemanager van het servicebureau van AQUON.

Het analyserapport mag slechts in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij vooraf schriftelijk toestemming van het laboratorium wordt verkregen.

Ik vertrouw erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraken hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan kunt u contact op nemen met AQUON via het bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet,



Monsternummer	22-112478	Opm.: 1
Monsterpuntcode	487005	
Monsterpuntomschrijving	van de Kooy Pijnacker BV, CV3	
Matrix	Afvalwater	
Type bemonstering	Steekmonster	
Soort onderzoek	Standaard	
Contramoster	Nee	
Monsternemingsdatum/tijd	12-05-2022 10:56	Begin diepte monsterneming 0
Begin datum/tijd monsterneming		Eind diepte monsterneming 0
Eind datum/tijd monsterneming		Monsternemer 
Ontvangstdatum monster	12-05-2022 19:08	Monsternemer van AQUON
Vrijgavedatum monster	18-05-2022 14:34	
Opmerking klant		

Minerale olie
AQUON-Leiden
Gaschromatografie - flame ionisation detector

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q minerale olie	2.1	mg/l	Niet van toepassing	7, 8	

Onopgeloste stoffen, glasvezelfilter
AQUON-Leiden
Gravimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Onopgeloste stoffen	55	mg/l	Niet van toepassing	2, 3	

Chemisch Zuurstofverbruik
AQUON-Tiel
Titrimetrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Chemisch zuurstofverbruik	2140	mg/l	uitgedrukt in zuurstof	10	

Stikstof Kjeldahl
AQUON-Tiel
Autoanalyser

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q stikstof Kjeldahl	4.1	mg/l	uitgedrukt in stikstof	9	

Fosfor totaal
AQUON-Tiel
Autoanalyser

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q fosfor totaal	0.88	mg/l	uitgedrukt in fosfor	11, 12	

Bemonstering geaccrediteerd t.b.v. V&H
AQUON

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Bemonstering Afvalwater t.b.v. V&H	1			1	2

Geleidbaarheid (EGV veldmeting, gecorrigeerd naar 25 °C)
AQUON
Conductometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Q Geleidbaarheid	470	uS/cm	t.o.v. 25 graden Celsius	5	
Temperatuur	20.6	oC	Niet van toepassing	6	

pH (veldmeting)
AQUON
Potentiometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
-----------------------	-----------	---------	--------------	--------	-----

pH (veldmeting)

AQUON

Potentiometrie

Parameteromschrijving	Resultaat	Eenheid	Hoedanigheid	Normen	Opm
Zuurgraad	5.4	DIMSLS	Niet van toepassing	4	
Temperatuur	20.6	oC	Niet van toepassing	4	

Overzicht opmerkingen

- 1 
- 2 De bemonstering is onder accreditatie van AQUON uitgevoerd.

Overzicht normen

1	Bemonstering	Conform	NEN 6600-1:2019 nl
2	Analyse	Conform	NEN-EN 872:2005 en
3	Analyse	Gelijkwaardig aan	NEN 6499:2014 nl
4	Analyse		Eigen methode
5	Analyse	Conform	NEN-ISO 7888:1994 en
6	Analyse		NEN-ISO 7888:1994 en
7	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
8	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en
9	Analyse	Conform	NEN 6646:2015 nl
10	Analyse	Conform	NEN 6633:2006/A1:2007 nl
11	Analyse	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2:2005 en
12	Voorbehandeling	Conform	NEN-EN-ISO 6878:2004 en

Legenda

De met een "Q" gemerkte parameters zijn geaccrediteerd.

De met een "S" gemerkte parameters zijn door de RvA geaccrediteerd op basis van het schema AS 2000 en AS 3000

Afkorting bij resultaten:

n.a. : niet aantoonbaar

n.g. : niet gemeten

n.t.b. : niet te bepalen

Bezoekadres AQUON locatie Tiel	De Blomboogerd 12	4003 BX	Tiel
Bezoekadres AQUON locatie Leiden	Voorschoterweg 18H	2324 AB	Leiden
Postadres AQUON	Postbus 328	4000 AH	Tiel