

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd	Vetafscheider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
10-3-2020 11:15							
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
	X						
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 10 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 7 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							X
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						X	
						Bijzonderheden:	
	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						X	
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		X	
	Bijzonderheden:		
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
			X
	Bijzonderheden:	NUT	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		X	
	Bijzonderheden:		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
		X	
	Bijzonderheden:	OPDRACHT GEGEVEN WITGEVOERDOP 14-3-2020	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd 10-3-2020	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 6 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 2 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							α
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						α	
						Bijzonderheden:	
	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						α	
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		☒	☐
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
		☒	☐
		Bijzonderheden:	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		☒	☐
		Bijzonderheden:	
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
		☐	☒
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd 10-3-2020 11:45	Vetafscheider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)	
Locatie	A	OBAS	B	17	D	5-3-2020 GEREINIGD TOEN OOK GECONTROLEED		
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 0 cm Max 16 cm!		
	Bepaling slibvolume					Volume = 0 cm Max 30 cm!		
						A Diepte = 190 cm		
						OBAS Diepte = 160 cm		
						B Diepte = 230 cm		
						17 Diepte = 180 cm		
						D Diepte = 110 cm		
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA		NEE
								✓
						Bijzonderheden:		
Is de constructie nog goed.					JA	NEE		
					✓			
					Bijzonderheden:			
Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE		
					✓			
					Bijzonderheden:			

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		✓	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
			✓
		Bijzonderheden: NUT	
Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE	
		✓	
	Bijzonderheden: NUT		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			✓
		Bijzonderheden: 5-3 REEDS GEDAAN	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd 10-3-2020 11:25	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 0 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 0 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							2
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						2	
						Bijzonderheden:	
Onderdeel	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						2	
						Bijzonderheden:	

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
			☒
		Bijzonderheden: NUT	
	Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
		☒	☒
		Bijzonderheden:	

Vet –en olieafscheimers:F-14-01

Norm: 12x per jaar (maandelijks)

Datum + Tijd 10-3-2020	Vetafscneider					Bijzonderheden/opmerkingen	Akkoord? (Initialen)
Locatie	A	OBAS	B	17	D		
Onderdeel	Meting dikte olielaag					Dikte olielaag = 1 cm Max 16 cm!	
	Bepaling slibvolume					Volume = 3 cm Max 30 cm!	
						A Diepte = 190 cm	
						OBAS Diepte = 160 cm	
						B Diepte = 230 cm	
						17 Diepte = 180 cm	
						D Diepte = 110 cm	
	Is er een lekkage te zien aan het systeem.					JA	NEE
							α
						Bijzonderheden:	
	Is de constructie nog goed.					JA	NEE
						γ	
						Bijzonderheden:	
	Zijn de aangebrachte coatings nog in orde.					JA	NEE
						α	
					Bijzonderheden:		

	Werken de diverse onderdelen naar behoren.	JA	NEE
		☒	
		Bijzonderheden:	
	Werken de elektronische instrumenten en installaties naar behoren.	JA	NEE
			☒
		Bijzonderheden: NUT	
Werkt de automatische afsluiting goed (drijvende bestanddelen)	JA	NEE	
	☒		
	Bijzonderheden:		
Legen/reinigen	Moet de afscheider geledigd en/of gereinigd worden?	JA	NEE
			☒
		Bijzonderheden: Afscheider	